

Overensstemmelseserklæring

Dok. nr.: 201913DC02

Til rette vedkommende

Frese A/S erklærer hermed, at nedenstående produkt(er) er i overensstemmelse med nedenstående direktiver og standarder.

Produkt(er): Frese ALPHA Wafer DN50 to DN800

Direktiver:

- PED 2014/68/EU – direktivet om trykudstyr
 - Tryktilbehør
 - Artikel 4, stk. 1, litra c), nummer ii – kategori I, væskegruppe 2 – (DN250 PN25 + DN300 PN25 + DN350 til DN800)
 - Artikel 4, stk. 3 – ikke CE-mærket – (DN50 til DN200 + DN250 PN16 + DN300 PN16)
- RoHS 2011/65/EU – "Begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer"

Anvendte standarder:

- Flangetilslutninger: DIN/EN 1092-2
- Trykprøvning: EN 12266-1

Alle Frese-produkter er fremstillet og testet i overensstemmelse med kvalitetssystemet ISO 9001, som gennemgås af DNV-GL én gang om året.

Hvis du ønsker mere information om vores produkter, kan du finde de seneste Technotes på vores hjemmeside www.frese.eu.

Det attesteres hermed, at undertegnede er officiel repræsentant for Frese A/S, og at der er udført de nødvendige kvalitetskontroller for at underbygge denne certificering.

Certificeret af:

Udstedelsesdato: 25. marts 2019



Henrik Lillelund

Kvalitets- og miljøchef

