

Deklaracja zgodności

Dok. Nr: 201913DC02

Do wszystkich zainteresowanych,

Frese A/S niniejszym oświadcza, że wymienione poniżej produkty są zgodne z następującą dyrektywą i standardami:

Produkt: Frese ALPHA do montażu między kołnierzami DN50 - DN800

Dyrektywa:

- PED 2014/68/EU - Dyrektywa o urządzeniach ciśnieniowych
 - Urządzenia ciśnieniowe
 - Artykuł 4 § 1.c.ii - Kategoria I, Grupa płynów 2 - (DN250PN25 + DN300PN25 + DN350-DN800)
 - Artykuł 4 § 3 – Bez oznaczeń CE - (DN50 to DN200 + DN250PN16 + DN300PN16)
- ROHS 2011/65/EU - Ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji

Zastosowane standardy:

- Połączenia zaworów: DIN/EN 1092-2
- Próby ciśnieniowe: EN12266-1

Wszystkie wyroby Frese są produkowane i testowane zgodnie ze standardem jakości ISO 9001, który jest weryfikowany przez DNV-GL, co 12 miesięcy.

Informacje na temat produktów Frese można znaleźć na stronie www.frese.eu, gdzie znajduje się najnowsza dokumentacja techniczna.

Oświadczam się, że niżej podpisany jest oficjalnym przedstawicielem Frese A/S oraz, że zastosowano wymaganą kontrolę jakości na podstawie której wydano niniejszą deklarację.

Deklaracja wydana przez:

Data: 25 Marzec 2019



Henrik Lillelund

Manager d/s jakości i środowiska

