

## Deklaracja zgodności

Dok. Nr: 201910DC08

### Do wszystkich zainteresowanych,

Frese A/S niniejszym oświadcza, że wymienione poniżej produkty są zgodne z następującą dyrektywą i standardami:

#### Produkt: Frese STBV DN65 - DN500

- Frese FODRV DN65 - DN300
- Frese VODRV DN65 - DN500
- Frese DRV DN65 - DN500

#### Dyrektywy:

- PED 2014/68/EU - Dyrektywa o urządzeniach ciśnieniowych
  - Urządzenia ciśnieniowe
  - Artykuł 4 § 1.c.i - Kategoria I, Grupa płynów 2 - (DN65 to DN200)
  - Artykuł 4 § 3 – Bez oznaczeń CE - (DN250 to DN500)
  - Artykuł 4 § 1.c.ii - Kategoria I, Grupa płynów 2 - (DN350 to DN500)
- ROHS 2011/65/EU - Ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji

#### Zastosowane standardy:

- Połączenia zaworów: DIN/EN 1092-2
- Próby ciśnieniowe: EN12266-1
- Klasa szczelności: EN 1349 Klasa IV


Wszystkie wyroby Frese są produkowane i testowane zgodnie ze standardem jakości ISO 9001, który jest weryfikowany przez DNV-GL, co12 miesięcy.

Informacje na temat produktów Frese można znaleźć na stronie [www.frese.eu](http://www.frese.eu), gdzie znajduje się najnowsza dokumentacja techniczna.

Oświadcza się, że niżej podpisany jest oficjalnym przedstawicielem Frese A/S oraz, że zastosowano wymaganą kontrolę jakości na podstawie której wydano niniejszą deklarację.

#### Deklaracja wydana przez:

Data: 4 marca 2019



Henrik Lillelund  
Manager d/s jakości i środowiska

