

Deklaracja zgodności

Dok. Nr: 201716DC13

Do wszystkich zainteresowanych,

Frese A/S niniejszym oświadcza, że wymienione poniżej produkty są zgodne z następującą dyrektywą i standardami:

Produkt: Zawory bezpieczeństwa do podgrzewaczy wody i instalacji grzewczych

Typoszereg: Typ 42 - DN20 (¾"), ciśnienie otwarcia od 1,5 do 10 bar.

Dyrektywy:

- PED 2014/68/EU - Dyrektywa o urządzeniach ciśnieniowych
 - Artykuł 4 § 3 – Bez oznaczeń CE

Zastosowane standardy:

- Połączenia zaworów: ISO 228-1
- Próby ciśnieniowe: EN12266-1

Wszystkie wyroby Frese są produkowane i testowane zgodnie ze standardem jakości ISO 9001, który jest weryfikowany przez DNV-GL, co 12 miesięcy.

Informacje na temat produktów Frese można znaleźć na stronie www.frese.eu, gdzie znajduje się najnowsza dokumentacja techniczna.

Oświadcza się, że niżej podpisany jest oficjalnym przedstawicielem Frese A/S oraz, że zastosowano wymaganą kontrolę jakości na podstawie której wydano niniejszą deklarację.

Deklaracja wydana przez:

Data: 21 kwietnia 2017



Henrik Lillelund

Manager d/s jakości i środowiska

