

## Overensstemmelseserklæring

Dok. Nr.: 201716DC13\_DK

Frese A/S erklærer hermed at produktet beskrevet nedenunder er i overensstemmelse med følgende direktiver og standarder:

**Produkt:** Sikkerhedsventiler for brugsvandvarmere og varmesystemer

**Type beskrivelse:** Type 42 - DN20 (¾") Åbningstryk fra 1,5 til 10 bar.

**Direktiv:**

- 2014/68/EU – Direktiv for trykbærende udstyr
  - Artikel 4 § 3 – Ikke CE mærket

**Anvendte standarder:**

- Ventil gevind: ISO 228-1
- Tryk test: EN 12266-1


Alle Frese produkter er fremstillet og testet i overensstemmelse ISO 9001 kvalitetsstyringssystem, som er auditeret årligt af DNV-GL.

For information om vores produkter henvises til vores hjemmeside [www.frese.eu](http://www.frese.eu) for de seneste Technotes.

Undertegnede er en officiel repræsentant for Frese A/S, og at der er udført de nødvendige kvalitetskontroller til at bekræfte denne overensstemmelseserklæring.

**Certificeret af:**

Dato: 4. maj 2017



Henrik Lillelund

**Quality & Environmental Manager**

