

Overensstemmelseserklæring

Dok. nr.: 202149DC58

Til rette vedkommende

Frese A/S erklærer hermed, at nedenstående produkt(er) er i overensstemmelse med nedenstående direktiver og standarder.

Produkt(er): OPTIMA Compact, Veriflow DN50 to DN300

Direktiver:

- PED 2014/68/EU – direktivet om trykudstyr
 - Tryktilbehør
 - Artikel 4, stk. 1, litra c), nummer i – kategori I, væskegruppe 2 – (DN50 til DN125 + DN150 PN16 + DN200 PN16)
 - Artikel 4, stk. 1, litra c), nummer i – kategori II, væskegruppe 2 – (DN250 PN16 + DN300 PN16)
 - Artikel 4, stk. 3 – ikke CE-mærket – (DN150 PN 25 + DN200 PN25)
 - Artikel 4, stk. 1, litra c), nummer ii – kategori I, væskegruppe 2 – (DN250 PN25 + DN300 PN25)
- RoHS 2011/65/EU – "Begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer"

Anvendte standarder:

- Flangetilslutninger: DIN/EN 1092-2
- Ventildimensioner: EN558-1
- Trykprøvning: EN12266-1
- Lækageklasse: EN 1349 Klasse IV

Alle Frese-produkter er fremstillet og testet i overensstemmelse med kvalitetssystemet ISO 9001, som gennemgås af DNV-GL én gang om året.

Hvis du ønsker mere information om vores produkter, kan du finde de seneste Technotes på vores hjemmeside www.frese.eu.

Det attesteres hermed, at undertegnede er officiel repræsentant for Frese A/S, og at der er udført de nødvendige kvalitetskontroller for at underbygge denne certificering.

Certificeret af:

Dato: 6. december 2021



Henrik Lillelund

Kvalitets- og miljøchef

