

## Deklaracja zgodności

Dok. Nr: 201726DC10

**Do wszystkich zainteresowanych,**

Frese A/S niniejszym oświadcza, że wymienione poniżej produkty są zgodne z następującą dyrektywą i standardami:

**Produkt: Frese PV Compact do połączeń kołnierzowych DN50 - DN200**

**Dyrektywy:**

- PED 2014/68/EU - Dyrektywa o urządzeniach ciśnieniowych
  - Urządzenia ciśnieniowe
  - Artykuł 4 § 1.c.i - Kategoria I, Grupa płynów 2 - (DN50 - DN125 + DN150 PN 16)
  - Artykuł 4 § 3 – Bez oznaczeń CE - (DN150 PN 25 + DN200)
- ROHS 2011/65/EU - Ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji

**Zastosowane standardy:**

- Połączenia zaworów: DIN/EN 1092-2
- Wymiary zaworów: EN558-1
- Próby ciśnieniowe: EN12266-1

Wszystkie wyroby Frese są produkowane i testowane zgodnie ze standardem jakości ISO 9001, który jest weryfikowany przez DNV-GL, co 12 miesięcy.

Informacje na temat produktów Frese można znaleźć na stronie [www.frese.eu](http://www.frese.eu), gdzie znajduje się najnowsza dokumentacja techniczna.

Oświadcza się, że niżej podpisany jest oficjalnym przedstawicielem Frese A/S oraz, że zastosowano wymaganą kontrolę jakości na podstawie której wydano niniejszą deklarację.

**Deklaracja wydana przez:**

Data: 26<sup>th</sup> czerwiec 2017



Henrik Lillelund

**Manager d/s jakości i środowiska**

